

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

CT-2020-10-06-01

- Produkt:** HPL Dekoplus E110 Eco MAT
Dicke: 0,8 mm, einseitig beschichtet
- Firma:** DI Dekodur International
GmbH & Co KG
Langenthaler Str. 4
69434 Hirschhorn Neckar
- Auftrag:** Bestimmung der Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC)
und Formaldehyd aus einer HPL gemäß AgBB-Schema 2018, ISO 16000
Teile 3, 6 und 9, DIN EN 16516 (01/2018)
- Prüfmethodik:** Prüfkammermethode und Analytik gemäß AgBB- Schema 2018
DIN EN 16516 (01/2018)
- Prüfbericht:** 2520398/1 vom 30.09.2020
- Prüfergebnis:** Das untersuchte Produkt „HPL Dekoplus E110 Eco MAT“ erfüllt
die Anforderungen des AgBB-Schemas.

Dresden, 06.10.2020

[Handwritten Signature]

Leiter des Prüflaboratoriums



[Handwritten Signature]

verantwortlicher Bearbeiter